

ЖКП „Стандард“ Љубовија  
Ул. Карађорђева бр.10  
15320 Љубовија  
Број: 74 /2015-04  
Датум: 15.07.2015.године  
Тел./Факс: 015/561-965  
Е mail: standardjcp1@gmail.com

**Предмет: Одговор на питање у отвореном поступку јавне набавке број ЈНМВ 4/2015 – Реконструкција водоводне и канализационе мреже у Омладинској улици**

Дана 14.07.2015.године, Наручилац ЖКП „Стандард“ Љубовија, у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ бр. 4/2015 – Реконструкција водоводне и канализационе мреже у Омладинској улици, примио је питање потенцијалног Понуђача.

Наиме, питање које је постављено је:

1. У Вашој спецификацији под редним бројем 1 налази се РЕ коругована цев унутрашњих пречника Ø 800, и објасните нам која је то цев, да ли је цев крутости SN 4, или SN 8.
2. У Вашој спецификацији под редним бројем 2 налази се канализациона ПВЦ цев Ø 400mm SN8, у редном броју 4 канализациона ПВЦ цев Ø 315mm SN8 и у редном броју 11 канализациона ПВЦ цев Ø 160/2000 SN8. Објасните нам да ли су то глатке ПВЦ цеви или неке друге.

Поступајући по примљеном питању потенцијалног понуђача, Наручилац у смислу члана 63 Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012) одговара потенцијалном Понуђачу, те одговор и појашњење објављује на порталу Управе за јавне набавке, као и на свом сајту и то на следећи начин:

**Што се првог дела питања тиче, одговор је:**

**ЦЕВИ КОЈЕ СУ ПРЕДМЕТ ПИТАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДУ КРУТОСТИ SN-8.**

**Што се другог дела питања тиче, одговор је следећи:**

**СВЕ НАВЕДЕНЕ ЦЕВИ КОЈЕ СУ ПРЕДМЕТ ПИТАЊА (Ø 400, Ø 315, Ø 160), ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДУ ГЛАТКЕ ПВЦ ЦЕВИ.**

У Љубовији, дана 15.07.2015.године

ЖКП „Стандард“ Љубовија  
члан комисије  
Небојша Вокић с.р.

