

ЖКП „Стандард“ Љубовија
Ул. Карађорђева бр.10
15320 Љубовија
Број: 99/2015-04
Датум: 03.08.2015.године
Тел./Факс: 015/561-965
Е mail: standardjcp1@gmail.com

Предмет: Одговор на питање у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ 5/2014 - Материјал за изградњу секундарне водоводне мреже Врхпоље – Горња Трешњица

Дана 31.07.2015.године, Наручилац ЖКП „Стандард“ Љубовија, у поступку јавне набавке мале вредности бр.5/2015 - Материјал за изградњу секундарне водоводне мреже Врхпоље – Горња Трешњица, примио је захтев за појашњење конкурсне документације предметне јавне набавке.

Наиме, потенцијални Понуђач је поставио следеће питање и дао сугестију јер је навео да су у одељку 3 прописане техничке карактеристике водоводних цеви предвиђених за снабдевање водом, које треба да буду тестиране у складу са DVGW стандардом, те је у смислу напред изнетог поставио питање да ли ће Наручилац променити конкурсну документацију јер се није позвао на одговарајући српски стандард који је еквивалент DVGW стандарду.

Поступајући по примљеном питању и сугестији потенцијалног понуђача, Наручилац у смислу члана 63 Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012) одговара потенцијалном Понуђачу, те одговор и појашњење објављује на порталу Управе за јавне набавке, као и на свом сајту.

Одговор је следећи:

Наручилац је приликом израде конкурсне документације имао у виду све расположиве капацитете тржишта цевног материјала на територији Републике Србије и то пре свега на основу искуственог параметра и истраживања тржишта, обзиром да се делатношћу водоснабдевања бави деценијама. Сходно томе, Наручиоцу је, као јавном предузећу, пре свега битан квалитет и отпорност уграђеног материјала, због чега је наведени стандард и наведен као предуслов који цеви морају имати да би понуда била прихватљива, обзиром да наведени стандард подразумева сталну и континуирану контролу квалитета предметног добра и то на принципу провере „случајној узорка“ и то без најаве током целе календарске године.

Међутим, уважавајући примедбу потенцијалног Понуђача, те пре свега имајући у виду члан 71 Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012), Наручилац прецизира техничке услове за цеви наведене у поглављу 3 Конкурсне документације који сада гласе:

„Cevi treba da budu proizvedene i atestirane u skladu sa EN 12 201 o čemu će svedočiti DVGW atest ili odgovarajući ekvivalent u formi pojedinačnih izveštaja o ispitivanju koje zahteva traženi sertifikat, izdatih od strane akreditovanih laboratorija u skladu sa ISO IEC 17025,

ne starijih od 12 meseci od datuma predviđenog za otvaranje ponuda, kao obavezni prilog uz isporučene cevi.

Cevi su predviđene za radni pritisak 20 °C/ PN 10, odobrene za pijaću vodu, moraju biti otporne na UV, radijaciju i mraz; proizvođač, tip, pritisak i datum proizvodnje moraju biti odštampani na svakoj cevi; sigurnosni faktor C=1,25; minimalna vrednost SDR 17, PN 10 pogodne za sučeono i elektrofuziono zavarivanje.

У складу са напред изнетим, а сходно одредбама члана 63 Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012) Наручилац ће извршити измену Конкурсне документације, те ће измењена конкурсна документација бити објављена на порталу УЈН и сајту Наручиоца, а нови датум и време за отварање понуда је 13.08.2015.године у 13 часова, а крајњи рок за пријем понуда је 13.08.2015.године у 12 часова.

Нвала на разумевању.

С Поштовањем.

У Љубовији, дана 03.08.2015.године.

ЈКП „Стандард“ Љубовија
члан комисије
Дарко Митровић с.р.